



Vodohospodářské služby spol. s r.o.

Davle čp. 63, PSČ 252 06, IČO 49551124

tel.: 257770729, e-mail: zunt@mybox.cz

Krajská hygienická stanice

čj. 01/12

V Davli 4.1.2012

Věc: Kvalita vody v Černolicích

Voda z veřejného vodovodu v Černolicích nesplňuje hygienické limity dané vyhláškou č. 252/2004 v ukazatelích železo a mangan.

Důvodem jsou technické problémy při praní filtrů – náplně greensand. V těchto dnech provádíme chemickou regeneraci této náplně. Předpokládáme, že problémy odstraníme do 17.1.2012.

Ing. Tomáš Zunt

Vodohospodářské služby

spol. s r.o.

Davle č.p. 63, PSČ 252 06

IČO 49551124 DIČ 060 - 49551124

tel.: 02/577 0729

OBCNÍ ÚŘAD ČERNOLICE 252 10 MNÍŠEK POD BRDY	
Došlo dne	4. 1. 2012
Č. j.	H ..... Př. ....
Č. dop.	..... Zpr. ....